

METODO	ZdF	Rame	Cianuro	,2-dicloroetan	fluoruro	pH	ferro	piombo	manganese	mercurio	nicel	nitrate	nitriti	ossidabilità	ntiparassita	pesticidi tot	
		1000	50	3	1,5	6,5 ÷ 9,5	200	10	50	1	20			5	0,1	0,5	
DATA	COMUNE	µg/l	µg/l CN	µg/l	mg/l	Unità pH	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	mg/l/O <sub>2</sub>	µg/l	µg/l	
20/04/2020	PIANA CRIXIA	ZdF-P1															
20/04/2020	PIANA CRIXIA	ZdF-P2															
20/04/2020	PIANA CRIXIA	ZdF-P3															
20/04/2020	DEGO	ZdF-D1															
20/04/2020	DEGO	ZdF-D2															
20/04/2020	DEGO	ZdF-D3															
04/05/2020	URBE	ZdF-U1															
04/05/2020	URBE	ZdF-U5															
04/05/2020	URBE	ZdF-U6															
04/05/2020	URBE	ZdF-U4															
02/10/2020	URBE	ZdF-U1	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,12	105	0,14	<1,0	<0,10	7	1,8	0,002	<0,1	<0,05	<0,05
02/10/2020	URBE	ZdF-U5	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,21	0	0,11	<1,0	<0,10	19	2,6	0,004	<0,1	<0,05	<0,05
02/10/2020	URBE	ZdF-U6	1,6	<5	<0,3	<0,10	7,31	65	0,23	<1,0	<0,10	19	2,9	0,003	<0,1	<0,05	<0,05
02/10/2020	URBE	ZdF-U4	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,26	0	0,23	<1,0	<0,10	<1,0	2,1	0,003	<0,1	<0,05	<0,05
02/10/2020	URBE	ZdF-U3	1	<5	<0,3	<0,10	7,32	110	0,15	<1,0	<0,10	3,7	1,9	0,002	0,5	<0,05	<0,05
02/10/2020	URBE	ZdF-U7	1,1	<5	<0,3	<0,10	7,12	115	0,15	1	<0,10	19	4,5	0,004	0,32	<0,05	<0,05
02/10/2020	URBE	ZdF-U8	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,16	85	0,11	<1,0	<0,10	<1,0	2,1	0,002	<0,1	<0,05	<0,05
12/10/2020	BORMIDA	ZdF-B1 / ZdF-B3	5,4	<5	<0,3	<0,10	7,41	0	0,46	<1,0	<0,10	<1,0	2,1	0,005	1,4	<0,05	<0,05
12/10/2020	BORMIDA	ZdF-B2	1,6	<5	<0,3	<0,10	7,26	0	0,15	<1,0	0,23	<1,0	2,6	0,003	1,1	<0,05	<0,05
20/10/2020	COSSERIA	ZdF-CO1	1,1	<5	<0,3	<0,10	7,66	0	0,37	<1,0	<0,10	1,3	3,7	0,003	0,32	<0,05	<0,05
20/10/2020	COSSERIA	ZdF-CO2	1,3	<5	<0,3	<0,10	7,52	0	0,26	<1,0	0,21	1,6	3,7	0,002	0,32	<0,05	<0,05
20/10/2020	COSSERIA	ZdF-CO3	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,56	0	0,22	<1,0	0,12	<1,0	2	0,002	0,5	<0,05	<0,05
20/10/2020	MALLARE	ZdF-M1	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,44	0	0,16	<1,0	<0,10	<1,0	3,6	0,002	0,16	<0,05	<0,05
20/10/2020	MALLARE	ZdF-M2	1,8	<5	<0,3	<0,10	7,25	0	0,39	<1,0	<0,10	<1,0	3,3	0,003	0,16	<0,05	<0,05
20/10/2020	MALLARE	ZdF-M3	1,2	<5	<0,3	<0,10	7,41	0	0,28	<1,0	0,54	1,3	2,1	0,004	0,32	<0,05	<0,05
20/10/2020	CARCARE	ZdF-CA1	1,4	<5	<0,3	<0,10	7,42	0	1,4	<1,0	0,35	1,4	2,9	0,004	0,8	<0,05	<0,05
02/11/2020	CARCARE	ZdF-CA2	3	<5	<0,3	<0,10	7,26	0,02	0,55	<1,0	<0,10	<1,0	2,6	0,005	<0,1	<0,05	<0,05
02/11/2020	PIANA CRIXIA	ZdF-P1	1,7	<5	<0,3	<0,10	7,66	0	0,4	<1,0	0,2	1	5,2	0,009	0,5	<0,05	<0,05
02/11/2020	PIANA CRIXIA	ZdF-P2	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,54	0	0,12	4,7	0,19	<1,0	2,5	0,015	0,16	<0,05	<0,05
02/11/2020	PIANA CRIXIA	ZdF-P3	8	<5	<0,3	0,14	7,38	0	0,3	<1,0	0,22	1,9	1,8	0,017	<0,1	<0,05	<0,05
02/11/2020	DEGO	ZdF-D1	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,62	0	0,12	<1,0	0,13	<1,0	3,5	0,011	0,8	<0,05	<0,05
02/11/2020	DEGO	ZdF-D2	<1,0	<5	<0,3	<0,10	7,71	0	0,12	1,5	0,11	2,1	2,3	0,012	0,6	<0,05	<0,05
02/11/2020	DEGO	ZdF-D3	1	<5	<0,3	<0,10	7,56	0,01	0,19	2,7	<0,10	1,3	1,9	0,015	0,16	<0,05	<0,05
06/11/2020	URBE	ZdF-U5										16					
06/11/2020	URBE	ZdF-U6										4					
06/11/2020	URBE	ZdF-U7										14					
09/11/2020	DEGO	ZdF-D4	1,9	<5	<0,3	<0,10	7,53	0,01	0,9	11	0,31	16	1,3	0,008	0,16	<0,05	<0,05
09/11/2020	DEGO	ZdF-D5	1,8	<5	<0,3	0,18	7,51	0	0,69	0,18	0,18	9	2	0,012	<0,05	<0,05	<0,05